



ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๒๖๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนคีรีรัถยา พบ ๓๖๐๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ ๓๖๖๐๓/๓๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะป๋อ ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต ๒๐๐๘ เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ พอจิต)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๓๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะบะ		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี		พ.พ.ม.พ. 1210.1	
สถานที่		ตำบลหนองกะบะ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี		ทะเบียนทดสอบเลขที่		พบ-1-64-0160	
ชนิดตัวอย่าง		ก้อนตัวอย่างคอนกรีต		ทดสอบ		นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง	
ผู้ให้ทดสอบ		อบต.หนองกะบะ		วิเคราะห์ผล		นายชูพัฒนา จิตตพรพงษ์	
วันที่ทดสอบ		16 กุมภาพันธ์ 2564		ตรวจสอบ		นายจักรพันธ์ พอจิต	
ผลการทดสอบ		จากผลการเจาะ (CORING)		ลักษณะการแตก		หมายเหตุ	
ลำดับ ที่	ตำแหน่งพื้นที่ ที่ทำการทดสอบ	ขนาดของตัวอย่าง		น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	แรงกด (kN.)	กำลังอัดประลัย (kg./cm. <sup>2</sup> )
		เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.)	ความสูง (ซม.)				
1	-	10.00	15.0	2.85	16 ก.พ. 64	36396	444.87
2	-	10.00	15.0	2.89	16 ก.พ. 64	28416	347.33
3	-	10.00	15.0	2.85	16 ก.พ. 64	29480	360.34
4	-	10.00	15.0	2.85	16-ก.พ.-21	29480	360.34
5	-	10.00	15.0	2.89	16-ก.พ.-21	35332	431.86
6	-	10.00	15.0	2.88	16-ก.พ.-21	35332	431.86
7	-	10.00	15.0	2.89	16-ก.พ.-21	36396	444.87
8	-	10.00	15.0	2.89	16-ก.พ.-21	37460	457.87
9	-	10.00	15.0	2.89	16-ก.พ.-21	36396	444.87
10	-	10.00	15.0	2.49	16-ก.พ.-21	37460	457.87
หมายเหตุ							
ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบะ ที่ พบ 77603/73 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2564							
ผู้นำส่งวัสดุ (ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)							

ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบะ ที่ พบ 77603/73 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้นำส่งวัสดุ (ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)