

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่
เลขรับที่ ๑๘๗๗
วันที่ ๒๙ / ก.ย. / ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๖ น.



ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๑๖๗๖

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๔๗๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้านนายแวว) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยช่อง ตำบลห้วยช่อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้างนั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสม ชูรังสฤษฏ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ (บ้านนายแว) บ้านห้วยซึ้ง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

บพ.มยผ. 1210

สถานที่ ม.1 ต.หนองกะป๋อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี



กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทอดสอบเลขที่ พบ1-64-0626

แผ่นที่ 1

ชนิดตัวอย่าง ตัวอย่างคอนกรีต

ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน

ทดสอบ

นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

วิเคราะห์ผล

นายชูพัฒน์ จิตตบุรุษพงษ์

วันที่ทดสอบ ตามระบุ -

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ตรวจสอบ

นายจักรพันธ์ พอลิจิต

ตัวอย่างคอนกรีต

การทดสอบ

ค่ากำลังอัด

กำหนดอายุ 28 วัน

ส่วนองโครงสร้าง

หมายเหตุ

ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดเฉลี่ย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	ค่ากำลังอัด 28 วัน (กก./ซม. ²)	ส่วนของโครงสร้าง	หมายเหตุ	
1	12 ก.ย. 64	15 X 15 X 15	8,000	22 ก.ย. 64	10	700	336.41			กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน	240 KSC	
2	12 ก.ย. 64	15 X 15 X 15	8,000	22 ก.ย. 64	10	700	336.41			กำหนดอายุ 1-7 วัน (70%)	168 KSC	
3	12 ก.ย. 64	15 X 15 X 15	8,000	22 ก.ย. 64	10	590	283.21	318.67	240	ร่างระบบน้ำ	192 KSC	
											อายุ 8-14 วัน (80%)	204 KSC
											อายุ 15-21 วัน (85%)	204 KSC
											อายุ 22 วัน ขึ้นไป (100%)	240 KSC

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ 75203/478 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ผู้รับจ้างวัสดุ (ผู้ควบคุมงาน)