



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่
เลขที่ ๒๓๘๕
วันที่ ๑๐ / ๑๒ / ๖๕
เวลา ๑๕.๕๐ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๑๙๑๒

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ ๗๗๖๐๓ /๖๑๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะบู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี บริษัท เอ็นพีพี ไทรฟ์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

ใบนำส่ง : 76-1-65-0089

วันที่ 3 พ.ย. 2564

เลขทะเบียนทดสอบ พบ1-65-0089

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ บริษัท เอ็นพีที โพรพี จำกัด (0715561002043)

ที่อยู่ 71/2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสอ อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลาห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย)

สถานที่ก่อสร้าง (หลังวัดโพธิ์ลอย) หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ลอย

ตำบล/แขวง หนองกะปี่ อำเภอ/เขต บ้านลาด

จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม

โทร

โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต	Cube ทดสอบที่อายุ: 28 วัน	50.00	3	150.00	
(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)		150.00	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำส่งวัสดุ ลท. 3268

ดำเนินการ

โทร. Email.

ผู้รับวัสดุ

โทร. Email.



Public Works & Town
Phetchaburi

T.032-427-189 THANKS.

LTD: 02002239
 MID: 000000000031237
 TRAC: 000142
 SYSTR: 00001441
 BATCH: 000412
 HLF NO.: 0001025909117
 03/11/2021 15:55:36

SALE
 KTB
 6043 67/xx xxxx 4905 S
 APPR. CODE: 102590917
 COMCODE: 902901

AMT THB *150.00
 TFE THB *0.00
TOT THB *150.00
 HLF 1: 0715561002043

KTB I MONLY CARD

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 ---- NO REFUND ----
 GHL_GOV_V.1.1.1

โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้
 หากไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับมายัง
 ลูกค้าสัมพันธ์

**** CUSTOMER COPY ****

000000259091172021 03/11/2021 15:55:36
 หมายเลขบัตรประชาชน 18 8009

โครงการ ก่อสร้างสะพานคสล.ลำห้วยใหญ่ (หลังวัดโพธิ์ลอย)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

บพ.มยผ. 1210

สถานที่ ม.3 บ้านโพธิ์ลอย ต.หนองกะป๋อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี



กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-65-0009

แผ่นที่ 1

ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุทธธาทอง

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

วิเคราะห์ผล นายชูพันธ์ จัดตุพรพงษ์

วันที่ทดสอบ ตามระบุ -

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ตรวจสอบ นายจักรพันธ์ พอลิจ

ตัวอย่างคอนกรีต

การทดสอบ

ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	ค่ากำลังอัดวัน	ส่วนของโครงสร้าง	หมายเหตุ
1	26 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	7.800	4 พ.ย. 64	9	540	259.03	249.36	240	ราวสะพาน	กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน
2	26 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	7.900	4 พ.ย. 64	9	520	249.36	249.36			กำหนดอายุ 28 วัน
3	26 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	7.800	4 พ.ย. 64	9	500	239.68				อายุ 1-7 วัน (70%) 240 Ks/c
											อายุ 8-14 วัน (80%) 168 Ks/c
											อายุ 15-21 วัน (85%) 192 Ks/c
											อายุ 22 วัน ขึ้นไป (100%) 204 Ks/c
											240 Ks/c

หมายเหตุ ทดสอบความรับน้ำหนักตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ ที่ พบ 77603/610 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ผู้รับส่งวัสดุ (นายบุญฤทธิ์ ทองปล้อง ผู้ควบคุมงาน)