



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่.....๕๓๖๘
วันที่.....๑๙ / ๓๒ / ๖๔
เวลา.....๑๓.๓๕ น

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๑๙๖๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๖๐๐๓/๖๔๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บ้านนายเถื่อน บัวเนียม - บ้านนายฤทธิ บัวเนียม หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะเพชรบุรี ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธุ์ พอจิต)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

ใบนำส่ง : 76-1-65-0126

วันที่ 17 พ.ย. 2564

เลขทะเบียนทดสอบ พท1-65-0126

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ หจก.มานะเพชรบุรี ก่อสร้าง (0763558000653)

ที่อยู่ 99/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายเลื่อน บ้านนิยม - บ้านนายวฤทธิ์ บ้านนิยม หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง

ตำบล/แขวง หนองกะมู อำเภอ/เขต บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม โทร โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต	Cube ทดสอบที่อายุ: 28 วัน	50.00	3	150.00	
(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)		150.00	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำส่งวัสดุ ดท 3415

โทร. _____ Email. _____

ผู้รับวัสดุ _____

โทร. _____ Email. _____



ดำเนินการ

KTBank

กรุงไทย
KTBank

PublicWorks&Town
Phetchaburi

T.032-427-189 THANKS.

TID: 02005239
MID: 0000000000036337
TRAC: 000178
SYSTRC: 00001484
BATCH: 000412
REF NO.: 000102634588
17/11/2021 14:02:21

SALE
KTBank
5043 6/xx xxxx 4905 S
APPR CODE: 102634588
COMCODE: 902951

AMT THB *150.00
FE THB *0.00
TOT THB *150.00
REF: 0763558000653

KTBank MONEY CARD

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
TOTAL AMOUNT
**** NO REFUND ****
GHL_GOV_V.1.1.1

โปรดตรวจสอบรายการที่ได้รับให้ถูกต้อง
หากไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งเจ้าพนักงาน
ผู้เกี่ยวข้องทันที

***** CUSTOMER COPY *****

โครงการ ก่อสร้างถนนเทศบาล, พร้อมวางระบบระบายน้ำแบบเดิม บ้านฉิมอม - บ้านหนองพุดสี บ้านฉิมอม

สถานที่ ม.7 บ้านไร่ชะแมคอง ต.หนองกระพุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระพุ

วันที่ทดสอบ ตามระบุ -



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-65-0126

แผ่นที่ 1

บพ.มยผ. 1210

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

การทดสอบ

ตรวจสอบ

นายชอุภรณ์ สุขสุธาทอง

วิเคราะห์ผล

นายชูพัฒน์ จิตตพรพงษ์

ตรวจจลสอบ

นายจักรพันธ์ พอลจิต

ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	การทดสอบ					
						แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	ค่ากำลังอัดกำหนดที่อายุ 28 วัน (กก./ซม. ²)	ส่วนของโครงสร้าง	หมายเหตุ
1	27 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8,000	17 พ.ย. 64	21	570	273.54	257.42	240	ผิวจาง	กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน กำหนด อายุ 1-7 วัน (70%) 240 KSC
2	27 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8,000	17 พ.ย. 64	21	540	259.03				อายุ 8-14 วัน (80%) 168 KSC
3	27 ต.ค. 64	15 X 15 X 15	8,000	17 พ.ย. 64	21	500	239.68				อายุ 15-21 วัน (85%) 204 KSC อายุ 22 วัน ขึ้นไป (100%) 240 KSC

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระพุ ที่ พบ 77603/640 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ (นายบุญฤทธิ์ ทองปลั่ง ผู้ควบคุมงาน)