



ที่ พบ ๐๐๒๒/๒๕๖

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๒๕๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไร่ตะแคง ตำบลหนองกะบู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี บริษัท แหวนวัฒนา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสม ชูรังสฤษฏ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๕๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๕๒-๖๓๑๓

โครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียกลางหมู่บ้าน บ้านไร่ตะแคง

สถานที่ ม.7 ต.หนองกะพ้อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง ก่อนตัวอย่างคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพ้อ

วันที่ทดสอบ ตามระบุ -



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-64-0399

แผ่นที่ 1

บพ.มยผ. 1210

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง

วิเคราะห์ผล นายชูพัฒน์ จัดตุพรพงษ์

ตรวจสอบ นายจักรพันธ์ พงจิต

ตัวอย่างคอนกรีต

การทดสอบ

ค่ากำลังอัด

ส่วนของโครงสร้าง

หมายเหตุ

ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ซม. ²)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	ค่ากำลังอัด 28 วัน (กก./ซม. ²)	คิวจากราง	กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน
1	2 มิ.ย. 64	15 X 15 X 15	7.800	18 มิ.ย. 64	16	510	244.52				240 KSC
2	2 มิ.ย. 64	15 X 15 X 15	7.900	18 มิ.ย. 64	16	520	249.36	247.74	240		168 KSC
3	2 มิ.ย. 64	15 X 15 X 15	7.900	18 มิ.ย. 64	16	520	249.36				192 KSC
											204 KSC
											240 KSC

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพ้อ ที่ พบ 77603/290 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ (นายบุญฤทธิ์ ทองป่อง ผู้ควบคุมงาน)