



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

เลขรับที่..... ๙๙๓

วันที่ ๑๕ / พ.ค. / ๖๖

เวลา..... ๐๙.๐๓ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๙๙๙

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๒๐๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอย ๑ ซอย ๔ และซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์รุ่งเรือง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอธีราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

เล่มที่ 0162



เลขที่ 08083

หน้า ง/ต
ประเภท
หน้า บ/ช

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 เดือน N-๑ พ.ศ. ๖๖

ได้รับเงินจาก..... หจก. เวิลด์วิชั่น

เป็นค่า..... ค่าทอละม ๖๖๖ บาท

เลขรับ: 1329 ออก: ๙๖๖.๖๖

จำนวนเงินบาท..... 150.๖๖

(..... -๖๖๖ บาท -)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)..... *ป.ช.* ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)..... (นางสาวปวีศา บุคการวม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ใบนำส่ง : 76-1-66-0591

วันที่ 8 พ.ค. 2566

เลขทะเบียนทดสอบ พบ1-66-0591

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ หจก. เซลล์รุ่งเรือง (0763552000601)

ที่อยู่ 12/1 หมู่ที่ 6 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ ก่อสร้างถนน คลส.

สถานที่ก่อสร้าง ซอย1 ซอย 4 และซอย4/1 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน

ตำบล/แขวง ห้วยซ้อง

อำเภอ/เขต บ้านลาด

จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม

โทร

โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต	Cube ทดสอบที่อายุ: 28 วัน	50.00	3	150.00	
(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)		150.00	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย


ผู้นำส่งวัสดุ _____ ลท. 1329

ดำเนินการ

โทร. _____ Email. _____

ผู้รับวัสดุ _____

โทร. _____ Email. _____



T. 032 427 189 THANKS.

TEL: 032 427 189
 FAX: 032 427 189
 E-MAIL: ktb@phetchaburi.go.th
 WWW: www.ktb.go.th
 KTB PHETCHABURI
 * 1.41.00

โทรสาร: 032-525601-052564
 โทร: 032-525601-052564
 โทรสาร: 032-525601-052564
 โทร: 032-525601-052564

โครงการ

ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำซอย 1 ซอย 5 และซอย 4/ก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

พ.พ.มย.ค. 1210

สถานที่

ม.3 บ้านหนองโสน ต.ห้วยซ้อ อ.บ้านลาด



กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-66-0591

แผ่นที่ 1

ชนิดตัวอย่าง

ก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน

ทดสอบ

นายณฤทธิ์ สุสุธาทอง

ผู้ขอรับบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

วิเคราะห์ผล

นายชูพัฒน์ จิตต์พรพงษ์

วันที่ทดสอบ

ตามระบุ -

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ตัวอย่างคอนกรีต

การทดสอบ

ค่ากำลังอัดกำหนดที่อายุ 28 วัน

ลำดับที่

ชุนาด (ซม.)

น้ำหนัก (กก.)

วันที่ทดสอบ

อายุ (วัน)

แรงอัดประลัย (กิโลกรัม)

กำลังอัด (กก./ซม.²)

กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม.²)

ส่วนของโครงสร้าง

ลักษณะการแตก

1 31 มี.ค. 66 15 X 15 X 15 7.90 9 พ.ค. 66 39 75761 33672 300.46 280 ผิวจาง

2 31 มี.ค. 66 15 X 15 X 15 8.00 9 พ.ค. 66 39 61930 27524 300.46 280 ผิวจาง

3 31 มี.ค. 66 15 X 15 X 15 7.90 9 พ.ค. 66 39 65122 23943 300.46 280 ผิวจาง

หมายเหตุ

ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ที่ พบ 77603/202 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

นายบุญฤทธิ์ พงษ์ปล้อง ผู้ควบคุมงาน

แรงอัดประลัย(กิโลกรัม) เป็นค่าที่ผ่านการปรับแก้ (calibrate) แล้ว

กรณีทดสอบที่อายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดประลัยของแอมป์จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุครบ 28 วัน