



ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๔๕๑

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๔๔๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เลียบถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายใหญ่ (วังบัว-โป่งสลอด) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะบู่ ตำบลหนองกะบู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์รุ่งเรือง เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสม ชูรังสฤษฎ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

ใบนำส่ง : 76-1-64-0582

วันที่ 30 ส.ค. 2564

เลขทะเบียนทดสอบ พท1-64-0582

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ หจก.เชลล์สงเรือง (0763552900601)

ที่อยู่ เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแขวง ไร่สะท้อน อำเภอ เขต บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี 76150

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ไร่บัว-โป่งสลอด หมู่5 บ้านหนองกะมู

ตำบล/แขวง หนองกะมู อำเภอ/เขต บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม โทร โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต	Cube ทดสอบที่อายุ: 28 วัน	50.00	3	150.00	
(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)		150.00	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำส่งวัสดุ ลท 2479

โทร. Email.

ดำเนินการ

ผู้รับวัสดุ

โทร. Email.



PublicWorks&Town  
Phetchaburi  
T.032-427-189 THANKS.

TID: 02002239  
 MID: 0000000003337  
 TRAC: 000973  
 SYSTRC: 00001239  
 BATCH: 000977  
 REF. NO.: 000107391681  
 30/08/2021 14:50:57

SALE  
 KTB  
 5043 6/xx xxxx 4905 S  
 APPR. CODE: 102391681  
 COM. CODE: 902901  
 AMT THB \*150.00  
 FEE THB \*(0.00)  
 TOT THB \*150.00  
 REF: 0763552000601

KTB E-MONEY CARD

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT  
GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY  
TOTAL AMOUNT

\*\*\*\* NO REFUND \*\*\*\*

GHL\_GOV\_V.1.0.3

ใบตรวจรับของจากผู้ซื้อ/รับใช้ที่ได้รับสินค้า  
หรือบริการแล้วจะถือว่าเป็นการรับค่าจ้างแล้ว  
ผู้ซื้อ/รับใช้

\*\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*\*

KTBank Logo

0000107391681 30/08/2021 14:50:57

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำตามตลาดของเมืองสหัสขันธ์ที่ตลาดคอนกรีตสายใหญ่

บ.พ.มยผ. 1210

สถานที่ ม.5 บ.หนองกะบู่ ต.หนองกะบู่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนमतตอลเลขที่ พบ1-64-0582

แผ่นที่ 1

ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

รูปทรงกระบอก (CYLINDER)

วิเคราะห์ผล นายชูพันธ์ จิตตพรพงษ์

วันที่ทดสอบ ตามระบุ -

รูปลูกบาศก์ (CUBE)

ตรวจสอบ นายจักรพันธ์ พอลจิต

ตัวอย่างคอนกรีต

การทดสอบ

ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กิโลนิวตัน)	กำลังอัด (กก./ซม. <sup>2</sup> )	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ค่ากำลังอัดกำหนดที่อายุ 28 วัน (กก./ซม. <sup>2</sup> )	ส่วนของโครงสร้าง	หมายเหตุ
1	15 ส.ค. 64	15 X 15 X 15	8.000	2 ก.ย. 64	18	530	254.19		240	กำแพง	กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน
2	15 ส.ค. 64	15 X 15 X 15	8.000	2 ก.ย. 64	18	540	259.03			กำแพง	กำแพง
3	15 ส.ค. 64	15 X 15 X 15	7.950	2 ก.ย. 64	18	545	261.45	258.22		กำแพง	กำแพง

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ ที่ พบ 77603/443 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ผู้รับส่งวัสดุ ( นายบุญฤทธิ์ ทองปลั่ง ผู้ควบคุมงาน)