



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล
เลขวันที่.....๑๓๖๑.....
วันที่.....๗...../.....๓...../.....๒๕.....
เวลา.....๑๑.๓๐ น.....

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๑๐๗๒

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๗) กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๒๐๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการขุดลอกคูส่งน้ำและวางท่อส่งน้ำหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายพิทยา คำช่วย เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธุ์ พอจิต)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการ ชุดลอคคูส่งน้ำและวางท่อส่งน้ำหนองกระทุ่ม

สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านโนนศิลา อ.หนองกระทุ่ม จ.เพชรบุรี

ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผู้ขอรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

วันที่ทดสอบ 7 กรกฎาคม 2564



ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-64-423

แผ่นที่ 1

ผลการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

เหล็กกลม เหล็กข้ออ้อย

วิเคราะห์ผล

ตรวจสอบ

นายชูพัฒนา จัตุพรพงษ์

นายจักรพันธ์ พอลิติก

(Signature)

ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม.²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง		ความต้านแรงดึง		อัตรา ความยืด (%)	การทดสอบ ด้วยการ ตัดเส้น	หมายเหตุ
					ที่จุดคราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)	ที่จุดคราก (กก./ซม.²)	ที่จุดสูงสุด (กก./ซม.²)			
1	RB 9	8.87	0.617	0.485	20.93	31.13	3457	5142	31.11		SR 24
2	RB 9	8.87	0.617	0.485	22.92	33.18	3786	5481	31.11		SR 24
3	RB 9	8.87	0.617	0.485	20.40	30.16	3370	4982	26.67		SR 24
4	DB 16	15.83	1.969	1.547	104.02	124.87	5387	6467	23.75		SD 40
5	DB 16	15.83	1.969	1.547	102.19	123.25	5292	6383	22.50		SD 40
6	DB 16	15.83	1.969	1.547	104.24	124.75	5398	6461	22.50		SD 40

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ที่ พบ 77603/202 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง