



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่ ๙๐๖๒
วันที่ ๒ / พ.ค. / ๒๕
เวลา ๑๑.๓๔ น.

ที่ พบ ๐๐๒๒/ ๕๗๘

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๑๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงดึงเหล็กเส้น โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บ้านนางจุฑามาศ) (ซอย ๑๐) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยช่อง ตำบลห้วยช่อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณรงค์ แยมถนอม เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิราช กนกเวชยันต์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐
โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

วันที่ 20 เม.ย. 2565

เลขทะเบียนทดสอบ พพ1-65-0382

ชื่อบริษัทผู้ขอรับบริการ นายณรงค์ แย้มถนอม (3760600424802) /

ที่อยู่ -

มีความประสงค์ให้ทำการทดสอบ

โครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บ้านบางจตุรภาค)

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 10 หมู่ที่ 1 บ้านท้ายช่อง

ตำบล/แขวง ท้ายช่อง

อำเภอ/เขต บ้านลาด

จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ควบคุม

โทร

โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการทดสอบ	รายละเอียดการทดสอบ	ราคา(บาท)	จำนวน(ตัวอย่าง)	รวม(บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็ก	ชิ้น:SD40 ขนาด:DB12	60.00	3	180.00	
2		ชิ้น:SD40 ขนาด:DB16	70.00	3	210.00	
3		ชิ้น:SD40 ขนาด:DB20	70.00	3	210.00	


จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย

ผู้นำส่งวัสดุ ลท.1092

โทร. _____ Email. _____

ผู้รับวัสดุ _____

โทร. _____ Email. _____



Public Works & Town
Phetchaburi

T.032-427 189 THANKS.

TTD: 02002239
 MID: 00000000003317
 TRACE: 000430
 SYS: THB 00001753
 BATCH: 000412
 BIL NO: 00010311/205
 20/04/2022 11:12:43

SALE
 KTB
 5043 6788 BANK BPH S 10/11/205
 APPL: COB
 COM: COB 182951
 AMT: THB *600.00
 TOT: THB *600.00

KTB E-MONEY CARD
 I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY
 TOTAL AMOUNT
 **** NO REFUND ****
 GHL GOV.V.1.1.1

ใบส่งของนี้ใช้สำหรับใบส่งของเท่านั้น ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
 ใบส่งของนี้ใช้สำหรับใบส่งของเท่านั้น ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

โครงการ ท่อลอดเหลี่ยม(บ้านนางจุฑามาศ)(ซอย10) หมู่ที่ 1		ศูนย์ทดสอบวัสดุที่ 4 (เพชรบุรี)		บพ.มยผ. 1103						
สถานที่ บ้านห้วยซ้อ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี		กรมโยธาธิการและผังเมือง		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-65-382 แผ่นที่ 1						
ชนิดตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต		ผลการทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต		ทดสอบ นายณฤทธิ สุขสุธาทอง						
ผู้ขอรับบริการ อบต.หนองกะปูล		<input type="checkbox"/> เหล็กกลม <input checked="" type="checkbox"/> เหล็กข้ออ้อย		วิเคราะห์ผล นายชูพัฒน์ จิตคุพรพงษ์						
วันที่ทดสอบ 22 เมษายน 2565				ตรวจสอบ นายจักรพันธ์ พอจิต						
ลำดับ ที่	ขนาดระบุ (มม.)	ขนาดจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	น้ำหนัก (กก./ม.)	แรงดึง		อัตรา ความยืด (%)	การทดสอบ ด้วยการ ตัดเส้น	หมายเหตุ	
					ที่จุดคราก (KN)	ที่จุดสูงสุด (KN)				
1	DB 12	11.81	1.095	0.860	49.05	61.95	4569	5771	26.67	SD 40
2	DB 12	11.81	1.095	0.860	50.30	62.92	4686	5861	26.67	SD 40
3	DB 12	11.81	1.095	0.860	49.95	62.56	4653	5828	26.67	SD 40
4	DB 16	15.82	1.966	1.545	49.60	73.36	2572	3804	22.50	SD 40
5	DB 16	15.82	1.966	1.545	50.99	73.54	2644	3813	21.25	SD 40
6	DB 16	15.82	1.966	1.545	49.50	72.81	2567	3776	21.25	SD 40
7	DB 20	19.82	3.086	2.425	160.77	195.28	5311	6452	16.00	SD 40
8	DB 20	19.82	3.086	2.425	156.58	190.75	5173	6302	15.00	SD 40
9	DB 20	19.82	3.086	2.425	160.63	193.77	5307	6402	15.00	SD 40

หมายเหตุ ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองกะปูล ที่ พบ 77603/161 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำเข้าทำการทดสอบเท่านั้น

ผู้นำส่งวัสดุ

นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง