



ที่ พบ ๐๐๒๒/๑๕๓

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี  
ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ที่ พบ ๗๗๖๐๓/๕๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต ๒๐๐๘ เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการทดสอบตามรายการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสม ชูรังสฤษฎ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร ๐-๓๒๔๒-๗๑๘๙-๙๐

โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๖๓๑๓

โครงการก่อสร้าง		ถนนคสล.สาย หมู่ที่5 บ้านหนองกะป๋		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี		บ.พ.มย.ม. 1210	
สถานที่		ต.หนองกะป๋ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี		กรมโยธาธิการและผังเมือง		ทะเบียนทดสอบเลขที่ พบ1-64-0149	
ชนิดตัวอย่าง		ตัวอย่างคอนกรีต		ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน		ทดสอบ นายณฤทธิ์ สุขสุธาทอง	
ผู้ขอรับบริการ		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋		<input type="checkbox"/> รูปทรงกระบอก (CYLINDER) <input checked="" type="checkbox"/> รูปลูกบาศก์ (CUBE)		วิเคราะห์ผล นายชูพัฒน์ จัดตพรพงษ์	
วันที่ทดสอบ		ตามระบุ -				ตรวจสอบ นายจักรพันธ์ พอจิต	
ตัวอย่างคอนกรีต							
ลำดับ	หล่อวันที่	ขนาด ( ซม.)	น้ำหนัก ( กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ ( วัน )	การทดสอบ	ค่ากำลังอัด กำหนดที่อายุ 28 วัน ( กก./ซม. <sup>๒</sup> )
1	15 ม.ค. 64	15 X 15 X 15	8.000	28 ม.ค. 64	13	แรงอัดประลัย ( กิโลนิวตัน)	กำลังอัด
2	15 ม.ค. 64	15 X 15 X 15	8.000	28 ม.ค. 64	13	251.77	244.52
3	15 ม.ค. 64	15 X 15 X 15	8.100	28 ม.ค. 64	13	525	259.03
4	17 ม.ค. 64	15 X 15 X 15	8.000	28 ม.ค. 64	11	510	244.52
5	17 ม.ค. 64	15 X 15 X 15	7.850	28 ม.ค. 64	11	530	254.19
6	17 ม.ค. 64	15 X 15 X 15	7.950	28 ม.ค. 64	11	500	239.68
7	19 ม.ค. 64	15 X 15 X 15	8.000	28 ม.ค. 64	9	495	237.27
8	19 ม.ค. 64	15 X 15 X 15	8.000	28 ม.ค. 64	9	510	244.52
9	19 ม.ค. 64	15 X 15 X 15	8.000	28 ม.ค. 64	9	500	239.68
						กำลังอัดเฉลี่ย ( กก./ซม. <sup>๒</sup> )	ส่วนของโครงสร้าง
						251.77	ผิวจราจร
						246.13	ผิวจราจร
						240.49	ผิวจราจร
							กำลังอัดคอนกรีตที่ 28 วัน
							กำหนด
							อายุ 1-7 วัน (70%)
							อายุ 8-14 วัน (80%)
							อายุ 15-21 วัน (85%)
							อายุ 22วัน ขึ้นไป (100%)
							240 ksc
							168 ksc
							192 ksc
							204 ksc
							240 ksc
หมายเหตุ							
ทดสอบตามใบนำส่งตัวอย่างวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ ที่ พบ 75203/50 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564							
รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น							
ผู้นำส่งวัสดุ ( ผู้ควบคุมงาน)							



ใบแจ้งการชำระเงินค่า ทดสอบ  
 ให้แก่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพชรบุรี  
 Company Code: 703288

ส่วนของธนาคาร

วันที่/Date..... 27 ต.ค. 2564

ชื่อ-นามสกุล ..... หก.หัวหินคอนกรีต 2008

Ref.๑ : เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 

0	7	7	3	5	5	6	0	0	0	7	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
 Ref.๒ : ประเภทของการชำระเงิน 

0	1											
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ธนาคาร (Bank)	สาขา (Branch)
เงินสด (Cash) เงินโอน (TR) เช็คเบียร์เช็ค (cashier's cheque)		กรุงไทย	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (Amount in latter)		จำนวนเงินเป็นตัวเลข (Amount in digit)	
Bath)	- สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน	- 450 -	
..... เบอร์โทรศัพท์.....		เจ้าหน้าที่ธนาคาร (ประทับตรา)	



PublicWorks&Town  
Phetchaburi

T.032-427-189 THANKS.

ITD: 02005239  
 MID: 00000000036337  
 TRACT: 000531  
 SYSTAC: 00000668  
 BATCH: 000215  
 REF NO.: 000101714514  
 27/01/2021 10:51:57

SALE  
 KTB  
 6043 67xx xxxx 4905 S  
 APPR. CODE: 101/14514  
 COMCOD: 902951

AMT THB \*450.00  
 FEE THB \*0.00  
**TOT THB \*450.00**  
 REF I: 0773556000702

SIGNATURE

KTB E MONEY CARD

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT  
 GOODS/SERVICES AND AGREE TO PAY  
 TOTAL AMOUNT

\*\*\*\* NO REFUND \*\*\*\*  
 GHL\_GOV\_V.1.0.3

โปรดตรวจสอบความถูกต้องในใบนี้ที่ได้รับเอกสารนี้  
 หากไม่ถูกต้องจะมีความผิดทางกฎหมาย  
 ถูกต้องสมบูรณ์

\*\*\*\* MERCHANT COPY \*\*\*\*

ข้อมูลในระบบนี้เป็นข้อมูลสาธารณะ กรุณาอย่าเผยแพร่

สาขา 111 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 10160