

ที่ ๐๐๒๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอชี้แจงยืนยันและรับรองมาตรฐานถนนคสล.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ได้ว่าจ้างให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต ๒๐๐๘ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกะปุ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามสัญญาที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจาก ทางผู้ควบคุมงาน/กรรมการตรวจการจ้าง ของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจงานเทพื้นถนนคสล.แล้วแจ้งว่า พื้นถนนคสล.มีรอยแตกร้าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต ๒๐๐๘ จึงได้ให้วิศวกรผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างเข้าไปตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ารอยแตกร้าวเป็นรอยแตกบนพื้นผิวเพราะอากาศร้อนจัด มิได้เป็นรอยแตกลึกแยกออกจากกัน ซึ่งทางห้างฯ ได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการเสียหายในระยะเวลาการรับประกันงาน ทางห้างฯ ยินดีแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต ๒๐๐๘ จึงขอชี้แจงยืนยันและรับรองว่า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงต่อการยุบตัวเป็นไปตามมาตรฐาน ตามรายละเอียดตามแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอ้อมใจ มัจฉิม)

วิศวกรผู้ควบคุมงาน

ภย.๔๘๒๗๒

  
(นายสกันต์ รัตนชลาธาร)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร



เลขที่หนังสือแจ้งเวียน  
เลขที่หนังสือ 3300000140007  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2551  
เรื่อง 30 น.ส. 2551  
เลขที่ 30 น.ส. 2551  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2551

ในนาม  
ผู้อำนวยการ



วิมล วัฒนวิมล



241991